

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения  
**Государственное унитарное предприятие города Севастополя "Севтеплоэнерго"**  
 (наименование регулируемой организации)  
 за 3а 2022 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.т./Гкал		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ГТУЭС "Севтеплоэнерго"	план 0,7631	факт 0,6529	план 0,0220	факт 0,9317	план 0,16851	факт 0,1670	план 0,8100	факт 1,1500	план 24,52	факт 22,83

Директор МУП "Севтеплоэнерго"

Ф.И.О. Д.В. Горбунов

Директор по развитию и реализации государственных программ

Ф.И.О. М.А. Нечунаев

Исполнитель: Ирина Владимировна Ведущий специалист ОРИПЦИСТ

Ф.И.О. Н.Б. Дьяченко

+7 (8692) 22-15-83, доб. 1239

контакт. тел. с кодом города  
 DyachenkonB@sevastopolferlo.ru  
 контакт. E-mail

