

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

Государственное унитарное предприятие города Севастополя "Севтеплоэнерго"

(наименование регулируемой организации)

за 2021 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2		Величина технологических потерь, при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, %	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ГУПС "Севтеплоэнерго"	0,7655	0,6605	0,0220	0,7921	0,1641	0,1681	0,8110	0,8753	29,47	17,37

Директор ГУПС "Севтеплоэнерго"

М.П.

Заместитель директора по развитию и реализации государственных программ

Исполнитель: Ведущий специалист ОРИПиСТ
(должность)

Д.В. Горбунов

Ф.И.О.

А.С. Азиатцев

Ф.И.О.

Н.Б. Дьяченко

Ф.И.О.

+7 (8692) 41-79-78, доб. 1239

контакт. тел. с кодом города

DyachenkoNB@sevastopolteplo.ru

контакт. E-mail

