


Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

Государственное унитарное предприятие города Севастополя "Севтеплоэнерго"

(наименование регулируемой организации)

за 2023 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.уг./Гкал		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2		Величина технологических потерь, при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ГУПС "Севтеплоэнерго"	0,76	0,59	0,02	0,95	0,16	0,17	0,81	0,96	252528,90	185313,87



Д.В. Горбунов

Ф.И.О.



Директор ГУПС "Севтеплоэнерго"

М.П.